

PYTANIA I ODPOWIEDZI Z DNIA 22.02.2022
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 6/1.4/II/22
dotyczącego dostawy serwerowni wraz w wyposażeniem

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1	1. Zwracam się z prośbą o udostępnienie rzutów pomieszczeń z zaznaczeniem kluczowych elementów: lokalizacji serwerowni, planowanej lokalizacji zabudowy DataBox, planowanego miejsca posadowienie jednostek zewnętrznych klimatyzacji, planowana lokalizacja rozdzielni elektrycznych, lokalizacja głównych rozdzielnic elektrycznych.	Firma ZETO RZESZÓW nie posiada szczegółowych rzutów pomieszczeń, gdzie mają być zlokalizowane elementy wchodzące w skład ogłoszonego postępowania ofertowego. W sytuacji, gdy Oferent uzna, iż konieczne dla złożenia oferty jest zapoznanie się z lokalizacją przedmiotu zapytania ofertowego zapraszamy do wzięcia udziału w wizji lokalnej, zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.
2	Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający bezwzględnie wymaga aby: szafy RACK, zabudowa DataBox, klimatyzacja precyzyjna, system monitorowania parametrów środowiska mają pochodzić od tego samego producenta.	Nie, Zamawiający nie wymaga bezwzględnie, aby szafy RACK, zabudowa, klimatyzacja precyzyjna, system monitorowania parametrów środowiska pochodziły od tego samego producenta
3	Proszę o wyjaśnienie zapisu "OPIS FUNKCJONALNY" "stelaż szafy gruntowany zanurzeniowo". Jaką funkcjonalność w tym zapisie Zamawiający określa ?	Opis odnosi się do technologii wytworzenia (gruntowania) stelażu szafy, a nie do funkcjonalności. Jak powszechnie wiadomo gruntowanie zanurzeniowe istotnie pozytywnie wpływa na trwałość danego elementu.
4	Proszę o wyjaśnienie zapisu "OPIS FUNKCJONALNY" "zabudowa wewnętrzna gruntowana zanurzeniowo". Jaką funkcjonalność w tym zapisie Zamawiający określa ?	Opis odnosi się do technologii wytworzenia (gruntowania) stelażu szafy, a nie do funkcjonalności. Jak powszechnie wiadomo gruntowanie zanurzeniowe istotnie pozytywnie wpływa na trwałość danego elementu.
5	Proszę o potwierdzenie, że system klimatyzacji ma obejmować 4 jednostki wewnętrzne typu InRow i 4 jednostki zewnętrzne (tj. 4 komplety: jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna)	Zamawiający podtrzymuje zapis, że każdy z klimatyzatorów będzie współpracował z własną jednostką zewnętrzną, a dostarczony zestaw klimatyzatorów ma zapewnić działanie co najmniej jednego klimatyzatora na rząd szaf w przypadku awarii któregośkolwiek z nich.



Fundusze Europejskie
Polska Wschodnia



Rzeczpospolita
Polska



PARP
Grupa PFR

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



6	Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostarczenia systemu klimatyzacji precyzyjnej z funkcją freecooling	Tak, zamawiający potwierdza wymaganie dostarczenia systemu klimatyzacji precyzyjnej z funkcją freecooling
7	Proszę o potwierdzenie, że centrala systemu monitoringu środowiska musi pracować w zakresie temperatur -30 stopni Celsjusza do +80 stopni Celsjusza.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ
8	Zamawiający określił, że klimatyzatory będą pracowały w układzie 2N+1. Z kolei w dokumencie "Tabela zgodności parametrów" określa wymaganie dostarczenia 4 zestawów urządzeń klimatyzacji. Proszę o doprecyzowanie czy ma być 2N+1 czy 4 zestawy?	Zamawiający doprecyzowuje, że dostarczony zestaw klimatyzatorów ma zapewnić działanie co najmniej jednego klimatyzatora na rząd szaf w przypadku awarii któregoś z nich.
9	Zamawiający wymaga przebudowę obecnej głównej rozdzielniczy elektrycznej. Proszę o udostępnienie dokumentacji istniejącej rozdzielni elektrycznej wraz z bilansem mocy w celu określenia możliwości jej rozbudowy dla potrzeb tej inwestycji.	ZETO RZESZÓW nie posiada dokumentacji istniejącej głównej rozdzielniczy elektrycznej. W zakresie rozbudowy rozdzielniczy – należy traktować, iż obecne parametry rozdzielniczy są wykorzystywane w 100%. W związku z powyższym rozbudowa rozdzielniczy winna umożliwić sprawne, stabilne i bezpieczne działanie całego przedmiotu dostawy będącej przedmiotem zapytania ofertowego. W sytuacji, gdy Oferent uzna, iż konieczne dla złożenia oferty jest zapoznanie się z obecną główną rozdzielnicą elektryczną zapraszamy do wzięcia udział w wizji lokalnej, zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.
10	Proszę o udostępnienie dokumentacji istniejącego układu SZR (do którego ma być realizowane podłączenie szafy RA2) w celu weryfikacji możliwości rozbudowy i kosztów z tym związanych.	ZETO RZESZÓW nie posiada dokumentacji istniejącego układu SZR. W sytuacji, gdy Oferent uzna, iż konieczne dla złożenia oferty jest zapoznanie się z obecnym istniejącym układem SZR zapraszamy do wzięcia udział w wizji lokalnej, zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.
11	Proszę o udostępnienie rzutów pomieszczeń ze wskazaniem lokalizacji Głównego Punktu Dostepowego w relacji do planowanej serwerowni, w celu określenie sposobu prowadzenia instalacji oraz oszacowania kosztów.	Firma ZETO RZESZÓW nie posiada szczegółowych rzutów pomieszczeń, gdzie mają być zlokalizowane elementy wchodzące w skład ogłoszonego postępowania ofertowego. W sytuacji, gdy Oferent uzna, iż konieczne dla złożenia oferty jest zapoznanie się z lokalizacją przedmiotu zapytania ofertowego zapraszamy do wzięcia udział w wizji lokalnej, zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.



Fundusze Europejskie
Polska Wschodnia



Rzeczpospolita
Polska



PARP
Grupa PFR

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



12	Zamawiający określił wymaganie " zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego LAN i SAN celem spięcia szaf w zabudowie typu kiosk w sposób umożliwiający wykorzystanie pełnej funkcjonalności dostarczonego sprzętu". Proszę o potwierdzenie, że okablowanie LAN i SAN dotyczy szaf w których będzie instalowany dostarczany sprzęt ?	Nie, Zamawiający doprecyzowuje iż okablowanie LAN i SAN dotyczyć będzie dostarczonych szaf oraz połączenia z istniejącą infrastrukturą
13	Zamawiający określił wymów w zakresie drzwi do szaf RACK "kąt otwarcia 270 stopni - drzwi przednie jednoskrzydłowe i tylne dwuskrzydłowe". Proszę o informację z czego wynika taki wymóg - w systemie szafy RACK w zabudowie kiosku kąt otwarcia drzwi wydaje się niemożliwy do osiągnięcia.	Drzwi o kącie otwarcia 270 stopni posiadają wyższą funkcjonalność niż drzwi o mniejszym kącie otwarcia. Funkcjonalność ta jest istotna na wypadek zmiany umiejscowienia szaf czy zmiany układu funkcjonalnego