

PYTANIA I ODPOWIEDZI Z DNIA 26.07.2022**DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 7/1.4/II/22 dotyczące dostawy serwerowni wraz w wyposażeniem**

Lp.	PYTANIE	ODPOWIEDŹ
1	<p>„W treści specyfikacji Zamawiający wymaga dostarczenia "Zestaw 6 szt. szaf serwerowych wraz z: klimatyzacją precyzyjną, zabudową zimnego korytarza, drzwiami przesuwными, systemem monitorowania parametrów środowiskowych muszą stanowić spójny system i pochodzić od jednego producenta. ". Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę i wykreśli "i pochodzić od jednego producenta." Od strony technicznej w żaden sposób nie wpływa to na parametry techniczne i jakość wykonania, a jedynie ogranicza liczbę możliwych do zaoferowania rozwiązań.”</p>	<p>Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia oraz z uwagi na wykonanie prac w zakresie poprawności działania w obszarach:</p> <ul style="list-style-type: none">• Rozruchu wraz z uruchomieniem wszystkich funkcjonalności przedmiotu zamówienia• Przeprowadzeniem testów pod kątem działania: tj. obciążeniowe oraz awaryjności <p>Zamawiający wyraża zgodę by system monitorowania parametrów środowiskowych pochodził od innego producenta niż szafy i klimatyzacja.</p> <p>Natomiast w zakresie szaf oraz systemu chłodzenia – klimatyzacji szaf Zamawiający wymaga spójny system pochodzący od jednego producenta z uwagi na wyżej wymienione aspekty oraz kompatybilność i poprawność działania rozumiana jako całości rozwiązania.</p> <p>Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie chłodzenia i szaf różnych producentów, pod warunkiem dostarczenia oświadczeń producentów oferowanych produktów (dla zestawu szaf i systemu chłodzenia) potwierdzających poprawność działania tych produktów jako spójny system.</p>

2.	„Ze względu na złożoność specyfikacji technicznej zwracam się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do 09.08.2022 r.”	Zamawiający przedłuża termin składania oferty do 04.08.2022r.
----	---	---