

PYTANIA I ODPOWIEDZI Z DNIA 02.08.2022

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 7/1.4/II/22 dotyczące dostawy serwerowni wraz w wyposażeniem

Lp.	PYTANIE	ODPOWIEDŹ
1	<p>„Dotyczy przełączników SAN:</p> <p>1. Czy dopuszczacie Państwo przełączniki, które nie obsługują prędkości 4Gbps?</p> <p>2. Czy dopuszczacie Państwo przełączniki, które nie obsługują SMI-S? Standard SMI-S jest martwy i został zastąpiony przez REST API.”</p>	<p>„Czy dopuszczacie Państwo przełączniki, które nie obsługują prędkości 4Gbps?”</p> <p>Zamawiający dopuszcza przełączniki, które nie obsługują prędkości 4Gbps.</p> <p>Zamawiający zdaje sobie sprawę, iż Aktualnie oferowane rozwiązania sieciowe nie oferują obsługi prędkości 4gbs/s. Standardem stają się moduły pracujące na prędkościach 64 oraz 32 gb/s ze wsparciem dwóch generacji wstecz, tj. 16 i 8 gb/s.</p> <p>„Czy dopuszczacie Państwo przełączniki, które nie obsługują SMI-S? Standard SMI-S jest martwy i został zastąpiony przez REST API.”</p> <p>Zamawiający dopuszcza przełączniki, które nie obsługują SMI-S.</p>
2	<p>„Dotyczy systemu chłodzenia:</p> <p>1. Aktualny zapis: Gwarancja na zestaw klimatyzacji 24 miesiące z gwarantowanym czasem naprawy w następnym dniu roboczym. Czy wyrażają Państwo zgodę na odstąpienie od wymogu gwarantowanego czasu naprawy w następnym dniu roboczym na rzecz standardowej gwarancji realizowanej w ciągu 14 dni ? Ma to znaczny wpływ na wartość ofertowanego sprzętu, a biorąc pod uwagę redundancje, która będzie</p>	<p>Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.</p>

zachowana, wydaje się to niepotrzebnym wydatkiem.3. W ciągu ostatnich 3 lat zrealizowali co najmniej 1 dostawę, na które składały się co najmniej

- Serwer
- Macierz dyskowa
- Przetączniki sieciowe "